

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
im BG-PRÜFZERT



**BIA**

**Berufsgenossenschaftliches  
Institut für  
Arbeitssicherheit**

Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

## Zeichengenehmigung

994001

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift  
des Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Honeywell Control Systems Ltd.  
Newhouse Industrial Estate  
Motherwell ML 15SB, Scotland, United Kingdom

Name und Anschrift  
des Herstellers: Honeywell Control Systems Ltd.  
Newhouse Industrial Estate  
Motherwell ML 15SB, Scotland, United Kingdom

Zeichen des Auftraggebers: Purchase Order No. 7819613M2  
Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: VE-Nr. 1998 21746-02, Apf/Bö/Fk  
Ausstellungsdatum: 26.01.1999

Produktbezeichnung: Positionsschalter 24 CE

Typ: Siehe Anlage

Bestimmungsgemäße  
Verwendung: Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen  
Prüfzeugnis Nr. 1998 21746-02





Der Inhaber dieser Zeichengenehmigung ist berechtigt, das nebenstehend abgebildete BG-PRÜFZERT-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Die Berechtigung zum Anbringen des Zeichens erlischt spätestens am: 31.01.2004

<sup>1)</sup> Bescheinigungs-Nummer

Leiter der Zertifizierungsstelle

Fachzertifizierer

  
.....  
(Dr.-Ing. Joachim Lambert)

  
.....  
(Dipl.-Ing. Ralf Apfeld)

PZB06  
10.98



Postadresse:  
53754 Sankt Augustin

Hausadresse:  
Alte Heerstraße 111  
53757 Sankt Augustin

Tel: 0 22 41/2 31-02  
Fax: 0 22 41/2 31-22 34



**BIA**

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

[an74602.doc]

St. Augustin, den 29.04.1999  
Apf/Bö/Fk, VE-Nr. 1998 21746-02

### Anlage zur Zeichengenehmigung Nr. 994001

(Diese Anlage ersetzt die Anlage vom 26.01.1999 zur Zeichengenehmigung Nr. 994001.)

#### Typenschlüssel

Typ 24 CE W X Y Z \*)

\*) wahlweise

#### W = Betätiger

- 1 = Kuppenstößel
- 2 = Rollenstößel (parallel)
- 3 = Rollenstößel
- 16 = Drehantrieb
- 28 = Rollenstößel (Panelmontage)
- 29 = Rollenstößel (Panelmontage)
- 31 = Rollenstößel, IP 67
- 55 = Rollenstößel, IP 67
- 66 = Kugelstößel

#### X = Kontaktbestückung

- Y = 1 Öffner
- S = 1 Öffner / 1 Schließer - nacheilend
- T = 1 Öffner / 1 Schließer - voreilend

#### Y = Kabellänge

- 1 - 9 = Länge in Metern

#### Z = Sonderausführung

- A = Kabel seitlich
- B = Niedertemp. Ausführung - 40 °C
- C = Niedertemp. Ausführung - 40 °C / 40 °F
- D = Halogenfreie Kabel
- G = Goldkontakte
- M = PUR-Kabel

Leiter der Zertifizierungsstelle

Dr.-Ing. Joachim Lambert

Fachzertifizierer

Dipl.-Ing. Ralf Apfeld

Hausadresse:  
Alle Heerstraße 111  
D-53754 Sankt Augustin

Tel. (0 22 41) 2 31 - 02  
Fax (0 22 41) 2 31 - 22 34  
e-mail: bio@hvb.de  
Internetpage: <http://www.hvb.de>  
IK: 120 591 481

BfG Bank AG Bonn  
(BLZ 380 101 111) | 014 846 000  
Commerzbank AG Siegburg  
(BLZ 380 400 07) 3 305 331

Zuschriften bitte an  
das Institut richten, nicht  
an Einzelpersonen